



**МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075  
Тел. (861) 235-10-36, факс (861) 231-16-80  
e-mail: don@krasnodar.ru http://www.edukuban.ru  
ОКПО 00099412 ОГРН 1032307167056  
ИНН 2308027802 КПП 231201001

Директору муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения гимназии №1  
В.В. Гуреевой

ул. Комсомольская; 136  
город Армавир  
Краснодарский край,  
352900

30.04.2015 № 47-6010/15-14

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДПИСАНИЕ**

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №1,  
расположенной на территории муниципального образования город Армавир

В результате мероприятия по лицензионному контролю, проведенного в соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 30 марта 2015 года № 1331 «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №1, расположенной на территории муниципального образования город Армавир» в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №1 были выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от 23.04.2015 №0231-15).

Министерство образования и науки Краснодарского края предлагает Вам устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки, а именно:

пункта 6 статьи 28 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966, в части отсутствия условий для охраны здоровья обучающихся, а именно, на момент проверки имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, подтвержденные письмом отдела надзорной деятельности г. Армавира ГУ МЧС по Краснодарскому краю от 23.03.2015 № 23-248-9-10.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях, и представить в министерство образования и науки Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, кабинет 322) в срок до 17.00 ч. 15.10.2015 отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий подтверждающих документов.

Первый заместитель министра

Т.Ю. Синюгина

Н.Н. Андрющенко  
8 861 234 60 98



47-6010/15-14

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий

по Краснодарскому краю  
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn\_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г. Армавира  
г. Армавир ул. Железнодорожная, 51  
тел./факс 8 (86137) 7-31-59 e-mail: ogpn\_01@mail.ru

**Предписание № 98/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МБОУ Гимназия №1**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора города Армавира по пожарному надзору № 98 от 01 апреля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин. «09» апреля 2015г. по 14 ч. 00 мин. «14» апреля 2015 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД г. Армавира Репиным Александром Павловичем помещений МБОУ Гимназия №1 по адресу: г. Армавир, ул. Комсомольская, 136 совместно с директором Гуреевой В.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
98/1/1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ст. 83 ч.7 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	03.08.2015г.	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Армавира по пожарному надзору  
А.П. Репин

«14» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
«14» апреля 2015 г.



  
(должность, фамилия, инициалы)